



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 369Ч от 17 марта 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ООО ЖКХ Источник
1.2	Адрес	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 8 от 21.01.2021
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	ООО ЖКХ Источник
2.2	Адрес объекта	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	632201, Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Крылова ул, д. 26, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	000421.СЧ.16.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутыл 1,5 л
3.7	Объем партии (при необходим)*	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора *	10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: +4°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: -14 °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Темпе-ра воды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.


Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Аксенова С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:

Подпись _____ (подпись)



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 009797				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 марта 2021 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 марта 2021 г.	Окончание:	17 марта 2021 г.	

Средства измерений: рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № 561765 от 09.04.2020 до 09.04.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000421.СЧ.16.03.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Цветность	12,0±2,4	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	рН	8,10±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	3,02±0,30	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 370Ч от 17 марта 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	
1.2	Адрес	
1.3	Цель исследований	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	
2.2	Адрес объекта	
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	
3.2	Наименование	
3.3	Код	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объём партии (при необходим)*	
3.8	Объём (количество)	
3.9	Дата и время отбора *	
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	
3.11	Условия доставки	
3.12	Условия отбора проб*	
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	
3.16	Нормативный документ регламентирующий	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец


ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения,предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Аксенова С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:

Подпись  (Бессмерт В.И.)



Протокол лабораторных исследований

№ 370Ч от 17 марта 2021 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 5


стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-6				
Номер направления:	ПЗ 009798				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л	15	час	00	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 марта 2021 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	16 марта 2021 г.	Окончание:	17 марта 2021 г.	
Средства измерений: рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № 561765 от 09.04.2020 до 09.04.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000422.СЧ.16.03.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Перманганатная окисляемость	3,00±0,30	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
	рН	8,07±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Цветность	11,0±2,2	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН\КПП 5406305556\545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3714 от 17 марта 2021 г.

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения, предоставленные заказчиком

 (Аксенова)

ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Аксенова С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:

Подпись А.А. Аксенова /Аксенова С.А./
Подпись В.А. Виноградов /Виноградов В.А./




САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 009799				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 марта 2021 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 марта 2021 г.	Окончание:	17 марта 2021 г.	

Средства измерений: рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № 561765 от 09.04.2020 до 09.04.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000423.СЧ.16.03.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Перманганатная окисляемость	3,00±0,30	<= 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
	рН	8,04±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Цветность	12,0±2,4	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Привкус	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Мутность	0,8±0,1	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3724 от 17 марта 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ТО Роспотребнадзора по НСО в Татарском районе
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Садовая ул, д. 109
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 8 от 21.01.2021
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	ООО ЖКХ Источник
2.2	Адрес объекта	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	632201, Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Советская ул, д. 375, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	000424.СЧ.16.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутыль 1,5 л
3.7	Объем партии (при необходим)*	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора *	16 марта 2021 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации*	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: +4°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: -14 °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Темпе-ра воды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения,предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Аксенова С.А.

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:

Подпись Белогородский В.И.



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	КСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 009800				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 марта 2021 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 марта 2021 г.	Окончание:	17 марта 2021 г.	
Средства измерений: рН – метр иономер АНИОН 4101 Св. № 561765 от 09.04.2020 до 09.04.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000424.СЧ.16.03.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Перманганатная окисляемость	3,02±0,30	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
	рН	8,08±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Цветность	10,0±3,0	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1334 от 10 февраля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно- коммунальное хозяйство "Источник"
1.2	Адрес	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 8 от 21.01.2021
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство "Источник"
2.2	Адрес объекта	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Ленина ул, д. 61, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	000147.СЧ.08.02.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутыл 1,5 л
3.7	Объём партии (при необходим)*	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора *	1,5 л
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации*	8 февраля 2021 г. 10 Час 00 Мин
3.11	Условия доставки	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
3.12	Условия отбора проб*	автотранспорт, сумка-холодильник
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Наличие консервантов: Нет
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Темпе-ра окружающей среды: -10 °C
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
*сведения,предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Аксенова С.А. /Аксенова С.А./

Подпись Тимонова Е.А. Тимонова Е.А.

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:

М.П.

Протокол лабораторных исследований
№ 1334 от 10 февраля 2021 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 5
стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 009523				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 февраля 2021 г.		14	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	8 февраля 2021 г.	Окончание:	10 февраля 2021 г.	
Средства измерений: рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № 561765 от 09.04.2020 до 09.04.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000147.СЧ.08.02.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Цветность	12,0±2,4	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	рН	8,08±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	3,17±0,32	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН\КПП 5406305556\545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1314 от 10 февраля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство "Источник"
1.2	Адрес	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 8 от 21.01.2021
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство "Источник"
2.2	Адрес объекта	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Некрасова, д. 177, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	000145.СЧ.08.02.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутылка 1,5 л
3.7	Объем партии (при необходим)*	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора *	10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: +4°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: -10 °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Темпе-ра воды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица, ответственного за оформление данного протокола: Подпись Аксенова С.А.

Подпись Тимолина Е.А.

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:

М.П. Аксенова С.А.

Протокол лабораторных исследований

№ 1314 от 10 февраля 2021 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 5


стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 009521				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка пор 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 февраля 2021 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	8 февраля 2021 г.	Окончание:	10 февраля 2021 г.	
Средства измерений: рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № 561765 от 09.04.2020 до 09.04.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000145.Сч.08.02.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Цветность	12,0 $\pm$ 2,4	$\leq 20,0$	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8 $\pm$ 0,1	$\leq 1,5$	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	рН	8,10 $\pm$ 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	3,40 $\pm$ 0,34	$\leq 5,0$	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 132Ч от 10 февраля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство "Источник"
1.2	Адрес	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 8 от 21.01.2021
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство "Источник"
2.2	Адрес объекта	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Некрасова, д. 165, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	000146.СЧ.08.02.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутыл 1,5 л
3.7	Объём партии (при необходим)*	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	1,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора *	8 февраля 2021 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации*	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +4 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб*	Темпе-ра окружающей среды: -10 ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	8 февраля 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Аксенова С.А. /Аксенова С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:

Подпись Тимонина Е.А. Тимонина Е.А.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 009522				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 февраля 2021 г.		14	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	8 февраля 2021 г.	Окончание:		10 февраля 2021 г.
Средства измерений: рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № 561765 от 09.04.2020 до 09.04.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000146.СЧ.08.02.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Перманганатная окисляемость	3,32±0,33	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
	Цветность	10,0±2,0	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	рН	8,10±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556\545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 130Ч от 10 февраля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство "Источник"
1.2	Адрес	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 8 от 21.01.2021
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство "Источник"
2.2	Адрес объекта	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Некрасова, д. 164, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	000144.СЧ.08.02.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутыл 1,5 л
3.7	Объем партии (при необходим)*	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора *	10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: +4°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: -10 °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Темпе-ра воды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Аксенова С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Подпись Тимонина Е.А.



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б			
Номер направления:	ПЗ 009520			
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 февраля 2021 г.			
Даты проведения исследований	Начало:	8 февраля 2021 г.	Окончание:	10 февраля 2021 г.
Средства измерений: рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № 561765 от 09.04.2020 до 09.04.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000144.СЧ.08.02.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Цветность	11,0±2,2	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	рН	8,01±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	3,10±0,31	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б					
Номер направления:	ПЗ 010238					
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 мая 2021 г.		16	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 мая 2021 г.	Окончание:		20 мая 2021 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021						

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000858.СЧ.17.05.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Привкус	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Цветность	12,0±2,4	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,0,1	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	pH	8,07±0,10	6,0-9,0	единицы pH	РД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	3,01±0,30	<= 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 843Ч от 20 мая 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно коммунальное хозяйство "Источник"
1.2	Адрес	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 8 от 21.01.2021
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	ООО ЖКХ Источник
2.2	Адрес объекта	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Братьев Желтиковых ул, д. 110, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	000859.СЧ.17.05.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутыл 1,5 л
3.7	Объем партии (при необходим)*	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1,5
3.9	Дата и время отбора *	17 мая 2021 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: +4°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: +25 °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Темпе-ра воды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения,предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Аксенова С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:

Подпись Тимонина Е.А.



Протокол лабораторных исследований
№ 843Ч от 20 мая 2021 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 5
стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 010239				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 мая 2021 г.	16	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 мая 2021 г.	Окончание:	20 мая 2021 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000859.Сч.17.05.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Привкус	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Цветность	12,0±2,4	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,9±0,1	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	рН	8,10±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	3,10±0,31	<= 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



РА.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 841Ч от 20 мая 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно коммунальное хозяйство "Источник"
1.2	Адрес	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 8 от 21.01.2021
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	ООО ЖКХ Источник
2.2	Адрес объекта	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Братьев Желтиковых ул, д. 83, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	000857.СЧ.17.05.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутыл 1,5 л
3.7	Объем партии (при необходим)*	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1,5
3.9	Дата и время отбора *	17 мая 2021 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: +4°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: +25 °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Темпе-ра воды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения,предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Аксенова С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:

Подпись Тимонина Е.А.



Протокол лабораторных исследований
№ 841Ч от 20 мая 2021 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 5
стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 010237				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 мая 2021 г.		16	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 мая 2021 г.	Окончание:	20 мая 2021 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000857.СЧ.17.05.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Привкус	1 балл	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Цветность	11,0±2,2	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,1	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	рН	8,10±0,10	6,0-9,0	единицы рН	ЕД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	3,10±0,31	<= 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
Чановское обособленное подразделение: 632201,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс 8 383 67 21570, E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 840Ч от 20 мая 2021 г.

1	Сведения о Заказчике								
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Жилищно коммунальное хозяйство "Источник"							
1.2	Адрес	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12							
1.3	Цель исследований	производственный контроль							
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 8 от 21.01.2021							
2	Сведения об объекте*								
2.1	Наименование объекта	ООО ЖКХ Источник							
2.2	Адрес объекта	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)							
3	Сведения о пробе (образце)								
3.1	Место (адрес) отбора *	Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Братьев Желтиковых ул, д. 65, Водопроводная колонка							
3.2	Наименование	Питьевая вода							
3.3	Код	000856.СЧ.17.05.2021							
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)								
3.5	Дата изготовления (розлива):								
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутыл 1,5 л							
3.7	Объем партии (при необходим)*	Спецмарка							
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.	л						
3.9	Дата и время отбора *	1,5	10	Час	00	Мин			
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации*	17 мая 2021 г.	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель						
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов: Нет		Температура: +4°C				
3.12	Условия отбора проб*	Темпе-ра окружающей среды: +25 °C	Темпе-ра воды: °C		Ph воды:				
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш.	ГГ:	ММ:	СС:	У в. д.	ГГ:	ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	17 мая 2021 г.	12	Час	00	Мин			
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012							
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПин 1.2.3685-21							
4.	Дополнительные сведения								

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Аксенова С.А./

Подпись Тимонина Е.А.

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол:



Протокол лабораторных исследований
№ 840Ч от 20 мая 2021 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 5
стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 010236				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 мая 2021 г.	16	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 мая 2021 г.	Окончание:	20 мая 2021 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000856.СЧ.17.05.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Цветность	$10,0 \pm 2,0$	$\leq 20,0$	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	$0,8 \pm 0,1$	$\leq 1,5$	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	рН	$8,10 \pm 0,10$	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	$2,36 \pm 0,37$	$\leq 5,0$	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013

Дополнительные сведения:



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
Татарском районе)**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru

632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;

Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Испытательного
лабораторного центра

Тимошина

Е.А.Тимошина

16.08.2021 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11734 от 16 августа 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование *	ООО ЖКХ Источник
1.2	Юридический адрес *	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №8 от 21.01.2021
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	001178.СЧ.09.08.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	-
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	-
2.7	Объем партии *	-
2.8	Объем (количество) образца*	1,5
2.9	Дата и время отбора*	9 августа 2021 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	ООО ЖКХ Источник; 632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632201, Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Советская ул, д. 168, Водопроводная колонка
2.12	Ф.И.О., должность отобравшего образец; наименование организации*	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
	Наличие консервантов:	Нет
	Температура:	+4°C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	9 августа 2021 г.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21
3	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 6)
Протокол испытаний № 1173 Ч от 16 августа 2021 г.	Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б			
Номер направления:	ПЗ 010559			
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л	15	час	00 мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	9 августа 2021 г.	Окончание: 16 августа 2021 г.		
Даты проведения исследований	Начало: 9 августа 2021 г.	Окончание: 16 августа 2021 г.		

Средства измерений: Весы лабораторные ВЛТЭ-150 Св. № 595851 от 07.10.2020 до 07.10.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021; рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № С-НН/24-05-2021/65051875 от 25.05.2021 до 25.05.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001178.СЧ.09.08.2021	Питьевая вода	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Привкус	0,8±0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	Мутность	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	рН	8,07±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Цветность	10,0±2,0	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Железо	0,27±0,05	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Перманганатная окисляемость	3,01±0,30	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
	Марганец	0,027±0,006	≤ 0,10	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
	Нитраты	2,10±0,32	≤ 45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,022±0,011	≤ 3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,30±0,06	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 31940-2012
	Сульфаты	169,0±18,6	≤ 500,0	мг/л	ГОСТ 31954-2012
	Общая жесткость	1,5±0,2	≤ 7,0	град. ж	РД 52.24.403-2018
	Кальций	7,2±0,1	-	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Хлориды	350,0±4,9	≤ 350,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Минерализация (Сухой остаток)	1811,0±25,4	≤ 1000,0	мг/л	РД 52.24.403-2018
	Магний	12,6	≤ 50,0	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Фтор	2,01±0,06	≤ 1,5	мг/л	

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо ответственное за оформление протокола: Аксенова С.А.

подпись

должность

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.egnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru

632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;

Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Испытательного
 лабораторного центра

Тимошина

Е.А.Тимошина

16.08.2021 г.

(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1172Ч от 16 августа 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование *	ООО ЖКХ Источник
1.2	Юридический адрес *	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности *	-
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №8 от 21.01.2021
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	001177.СЧ.09.08.2021
2.2	Наименование образца испытаний *	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец *	-
2.4	Изготовитель:	-
	Наименование *	-
	Юридический адрес *	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности *	-
2.5	Дата изготовления (розлива) *:	-
2.6	Тара, упаковка *	ПЭТ бутыль 1,5 л
2.7	Объем партии *	-
2.8	Объем (количество) образца *	1,5
2.9	Дата и время отбора *	9 августа 2021 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец *	ООО ЖКХ Источник; 632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора *	632201, Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Советская ул, д. 180, Водопроводная колонка
2.12	Ф.И.О., должность отобравшего образец; наименование организации *	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
2.13	НД на метод отбора *	ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца *	-
2.15	Условия доставки *	автотранспорт, сумка-холодильник
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	9 августа 2021 г.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий *	СанПиН 1.2.3685-21
3	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 6)
Протокол испытаний № 1172 Ч от 16 августа 2021 г.	Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 010558				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	9 августа 2021 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	9 августа 2021 г.	Окончание:	16 августа 2021 г.	

Средства измерений: Весы лабораторные ВЛТЗ-150 Св. № 595851 от 07.10.2020 до 07.10.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021; рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № С-НН/24-05-2021/65051875 от 25.05.2021 до 25.05.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001177.СЧ.09.08.2021	Питьевая вода				
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Мутность	0,8±0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	рН	8,07±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Цветность	10,0±3,0	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Железо	0,30±0,06	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Перманганатная окисляемость	3,10±0,31	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
	Марганец	0,032±0,008	≤ 0,10	мг/дм3	ГОСТ 4974- 2014
	Нитраты	3,42±0,51	≤ 45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,032±0,016	≤ 3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,30±0,06	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Общая жесткость	1,5±0,2	≤ 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Кальций	7,2±0,1	-	мг/л	РД 52.24.403-2018
	Хлориды	340,0±4,8	≤ 350,0	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Минерализация (Сухой остаток)	1802,0±25,2	≤ 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Магний	12,6	≤ 50,0	мг/л	РД 52.24.403-2018
	Фтор	2,00±0,06	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Сульфаты	160,0±17,6	≤ 500,0	мг/л	ГОСТ 31940-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо ответственное за оформление протокола: Аксенова С.А.

подпись

должность

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
Татарском районе)**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilo.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Саловая, 109

Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru

632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 23б;

Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Испытательного
лабораторного центра

Е.А.Тимонина

16.08.2021 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11704 от 16 августа 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование *	ООО ЖКХ Источник
1.2	Юридический адрес *	632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №8 от 21.01.2021
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	001175.СЧ.09.08.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	-
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ бутыл 1,5 л
2.7	Объем партии *	-
2.8	Объем (количество) образца*	1,5
2.9	Дата и время отбора*	9 августа 2021 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	ООО ЖКХ Источник; 632200, НСО, Чановский р-н, Чаны рп, Комсомольская ул, д. 12 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632201, Новосибирская область, Чановский р-н, Чаны рп, Советская ул, д. 216, Водопроводная колонка
2.12	Ф.И.О., должность отобравшего образец; наименование организации*	Кузовкин Алексей Сергеевич водитель
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
	Наличие консервантов:	Нет
	Температура:	+4°C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	9 августа 2021 г.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21
3	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 6)
Протокол испытаний № 11704 от 16 августа 2021 г.	Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Чановский, р.п. Чаны, Пионерская, д. 23-б				
Номер направления:	ПЗ 010556				
Объем (количество) пробы:	1 бутылка по 1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	9 августа 2021 г.		15	час	00
Даты проведения исследований	Начало:	9 августа 2021 г.	Окончание:	16 августа 2021 г.	

Средства измерений: Весы лабораторные ВЛТЗ-150 Св. № 595851 от 07.10.2020 до 07.10.2021; Спектрофотометр UNICO 1201 Св. № 595860 от 07.10.2020 до 07.10.2021; рН - метр иономер АНИОН 4101 Св. № С-НН/24-05-2021/65051875 от 25.05.2021 до 25.05.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001175.сч.09.08.2021	Питьевая вода				
	Привкус	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.2
	Мутность	$0,8 \pm 0,1$	$\leq 1,5$	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	Запах 20 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	Запах 60 С	1 балл	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	рН	$8,06 \pm 0,10$	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Цветность	$11,0 \pm 2,2$	$\leq 20,0$	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Железо	$0,30 \pm 0,06$	$\leq 0,3$	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Перманганатная окисляемость	$3,07 \pm 0,31$	$\leq 5,0$	мгО ₂ /л	ГОСТ 55684-2013
	Марганец	$0,030 \pm 0,008$	$\leq 0,10$	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
	Нитриты	$0,032 \pm 0,016$	$\leq 3,3$	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	$2,42 \pm 0,36$	$\leq 45,0$	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	$0,30 \pm 0,06$	$\leq 1,5$	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Сульфаты	$167,0 \pm 18,4$	$\leq 500,0$	мг/л	ГОСТ 31940-2012
	Общая жесткость	$1,5 \pm 0,2$	$\leq 7,0$	град. ж	ГОСТ 31954-2012
	Кальций	$7,2 \pm 0,1$	-	мг/л	РД 52.24.403-2018
	Хлориды	$350,0 \pm 4,9$	$\leq 350,0$	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Минерализация (Сухой остаток)	$1810,0 \pm 25,3$	$\leq 1000,0$	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Магний	12,6	$\leq 50,0$	мг/л	РД 52.24.403-2018
	Фтор	$2,00 \pm 0,06$	$\leq 1,5$	мг/л	ГОСТ 4386-89

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо ответственное за оформление протокола: Аксенова С.А./

подпись

должность

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА